

आपान 16100 (259).....

सं०सं०तक०.....

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक 11/09/23

सेवा में

प्रधानाध्यापक महोदय,
निरजा सहाय डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल,
गोशाला कॉम्प्लेक्स, कांके, राँची, झारखण्ड।

विषय: स्थल निरीक्षण के संबंध में।

महाराज,

यह सूचित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण करने के बाद यह पाया गया है कि प्रस्तावित स्थल निरजा सहाय डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल, जो कि जी+2 और जी+3 बिल्डिंग है जिसमें गाड़ियों को पहुँचने के लिए पर्याप्त चौड़ाई है तथा इस स्थल पर अग्निशामक यंत्र सही रूप से लगाया गया है तथा प्रत्येक यंत्र सुचारु रूप से कार्यरत है। इस स्थल पर हर एक फ्लोर पर फायर एक्स्टिंगुइशर लगा हुआ है। इस बिल्डिंग की दोनों ओर से निकासी के लिए सीढ़ी है। इस विद्यालय से लगभग 200 मी० कि दूरी पर जुमार नदी स्थित है, इसके उपर से कोई बिजली तार नहीं पार किया है, फायर इंजिनों को आने-जाने का सुगम रास्ता है, इस विद्यालय के आस पास कोई कारखाना, गोदान इत्यादि नहीं है,

निरीक्षण के बाद या पाया गया है कि अग्निशमन के नियमानुसार सभी चीज सही पाया गया तथा इस N.O.C. (No Objection Certificate) की वैधता दिनांक 31/09/28..... तक है।

प्रभारी



पदाधिकारी